



ประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107544000108

เลขที่ 1140011602

เรื่อง งานต่อเติม Positive Pressure Ante Room บริเวณทางเข้า RCS Control Building
ป้องกันความชื้นเข้าสู่ระบบไฟฟ้า

ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร งานต่อเติม Positive Pressure Ante Room บริเวณทางเข้า RCS Control Building ป้องกันความชื้นเข้าสู่ระบบไฟฟ้า

สถานที่ส่งมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 5 เลขที่ 111 หมู่ 7 ตำบลสามเรือน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
กำหนดส่งมอบ 4 งวด โดยกำหนดให้ส่งมอบเรียงตามลำดับงวด งวดที่ 1 ได้แก่ - ส่งมอบ Preliminary Design Documentation -
ส่งมอบ For Construction Documentation งวดที่ 2 ได้แก่ - งานรื้อถอนและเตรียมการก่อสร้าง - งานโครงสร้างและงานโยธา -
งานสถาปัตยกรรม งวดที่ 3 ได้แก่ - งานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และระบบสร้าง Positive Pressure - งานเบ็ดเตล็ด -
งานย้ายอุปกรณ์ระบบ Fire Protection ที่เกี่ยวข้อง งวดที่ 4 ได้แก่ - งานเก็บส่วนรายละเอียดที่เหลือทั้งหมด - งานแก้ไขตาม Punch
List และ Defect List - งานทำความสะอาดพร้อมส่งมอบงาน - ส่งมอบ Safety Inspection Report - ส่งมอบ As-Built Drawing, Final
Documentation - ส่งมอบเอกสาร คู่มือ และใบรับประกันวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ (ถ้ามี) โดยผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานทั้ง 4 งวด ภายใน
120 วัน (ไม่เว้นวันหยุด) นับถัดจาก วันที่ ปตท.มีหนังสือแจ้งให้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ไม่นับรวมระยะเวลาที่ ปตท.
ไม่อนุญาตให้เข้าดำเนินงาน/ส่งมอบงาน

ตามเงื่อนไขรายละเอียดรูปแบบและเอกสารแนบท้ายแจ้งความ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของแจ้งความ ดังนี้

- รายละเอียดตามข้อกำหนด ปตท. 1 ชุด
- แบบฟอร์มใบเสนอราคา 1 ชุด
- ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ 1 แผ่น
- ตัวอย่างแบบสัญญาค้ำประกันธนาคาร 1 แผ่น
- คำรับรองการมีคุณสมบัติในการเข้าทำธุรกรรมกับ ปตท. 1 แผ่น

กำหนดฟังคำชี้แจงพร้อมกันที่ สถานีเพิ่มความดันก๊าซราชบุรี ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 5 วันที่ 21 ธันวาคม 2564
โดยลงทะเบียนเข้าฟังคำชี้แจง เวลา 10:00 ถึง 10:30 น.

และชี้แจง เวลา 10:30 น. (ผู้ชี้แจง นาย ศาสตรา เจริญพจน์ รหัสพนักงาน 520152 โทร 0954515551)

กำหนดเข้าดูสถานที่จริงพร้อมกันที่ สถานีเพิ่มความดันก๊าซราชบุรี ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 5 วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 11:30 น.

หากไม่เข้ารับฟังคำชี้แจงและดูสถานที่ ปตท.จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ในการเสนอราคาและไม่มีสิทธิ์ในการเสนอราคา
กำหนดยื่นซองราคา ของหลักฐาน ของเทคนิค ในวันที่ 04 มกราคม 2565 เวลา 09:00-15:00 น. ณ สถานที่ดังนี้

- ส่วนจัดหาและบริหารพัสดุ ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี เลขที่ 59 ม.8 ถ.บายพาส ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อรายละเอียดได้ในราคาชุดละ - บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2564
จนถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ระหว่างเวลา 09:00 -15:30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ ณ สถานที่ดังนี้

- ส่วนจัดหาและบริหารพัสดุ ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี เลขที่ 59 ม.8 ถ.บายพาส ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี (นาย พัทพล
เจือวานิช โทรศัพท์ 025372000 ต่อ 35361)



ประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107544000108

เลขที่ 1140011602

เรื่อง งานต่อเติม Positive Pressure Ante Room บริเวณทางเข้า RCS Control Building
ป้องกันความชื้นเข้าสู่ระบบไฟฟ้า

ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2564

(นายณรัชฐ์ ตปนิยพันธ์)

ผู้จัดการส่วนจัดหาและบริหารพัสดุ

ส่วนจัดหาและบริหารพัสดุ



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
PTT Public Company Limited

ข้อกำหนด
(Terms Of Reference: TOR)

เรื่อง : งานต่อเติม Positive Pressure Ante Room บริเวณทางเข้า RCS Control Building ป้องกันความชื้นเข้าระบบไฟฟ้า		
จัดทำโดย : นายศาสตรา เจริญพจน์ นายปราโมทย์ รัตนพันธ์	วันที่จัดทำ : 10 พฤศจิกายน 2564 Rev.2 SAP PR No.1140011602	หน่วยงานที่จัดทำ : หน่วยปฏิบัติการและบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือวัดและสถานีเพิ่มความดันก๊าซ

ขอบเขตของงาน (TOR)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปเรียกว่า ปตท. มีความประสงค์จะจ้างเหมาปรับปรุง RCS Control Building บริเวณประตูทางเข้าอาคาร โดยจะต่อเติมห้องด้านหน้าประตูทางเข้าเดิม พร้อมติดตั้งระบบสร้าง Positive Pressure และควบคุมความชื้นสำหรับป้องกันความชื้นเข้าไปสร้างความเสียหายกับอุปกรณ์ไฟฟ้าและควบคุมภายในอาคาร RCS Control Room จำนวน 1 งาน โดยมีข้อกำหนดดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์ในการจัดหา

ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 5 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความต้องการจัดจ้างเหมาปรับปรุง RCS Control Building บริเวณประตูทางเข้าอาคาร โดยจะต่อเติมห้องด้านหน้าประตูทางเข้าเดิม พร้อมติดตั้งระบบสร้าง Positive Pressure และควบคุมความชื้นสำหรับป้องกันความชื้นเข้าไปสร้างความเสียหายกับอุปกรณ์ไฟฟ้าและควบคุมภายในอาคาร RCS Control Room

2. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- 2.1 ต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบกิจการตามที่เสนอ และต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท
- 2.2 ต้องไม่เคยถูก ปตท. บอกละเมิดสัญญาใดๆ อันเนื่องมาจากการกระทำโดยทุจริต
- 2.3 ต้องไม่เป็นคู่ความในคดีใดๆ หรือคู่พิพาทในข้อพิพาทอนุญาโตตุลาการใดๆ กับ ปตท. ไม่ว่าจะเป็นผู้คำร้องที่ได้ขึ้นทะเบียนผู้ค้าไว้กับ ปตท. หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่คดีหรือข้อพิพาทนั้นถึงที่สุดแล้ว
ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอตามข้อ 2.2 และ 2.3 ให้รวมถึงหุ้นส่วนหรือกรรมการของผู้ยื่นข้อเสนอด้วย
- 2.4 ต้องไม่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งถูกขึ้นบัญชีผู้ทำงานของ ปตท. และไม่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในรายชื่อผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- 2.5 ต้องเป็นรายเดียวกับผู้ซื้อ/รับเอกสารเสนอราคาจาก ปตท. และจะโอนสิทธิ์ให้ผู้ประกอบการรายอื่นเสนอราคาแทนไม่ได้
- 2.6 ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ ปตท. ณ วันประกาศประมูลหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมูลครั้งนี้
- 2.7 ต้องไม่เคยได้รับการภาคทัณฑ์หรือถูกยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากส่งของหรือส่งมอบงานไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด หรือไม่ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (SSHE) ของสายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)



เรื่อง : งานต่อเติม Positive Pressure Ante Room บริเวณทางเข้า RCS Control Building ป้องกันความชื้นเข้าระบบไฟฟ้า		
จัดทำโดย : นายศาสตรา เจริญพจน์ นายปราโมทย์ รัตนพันธ์	วันที่จัดทำ : 10 พฤศจิกายน 2564 Rev.2 SAP PR No.1140011602	หน่วยงานที่จัดทำ : หน่วยปฏิบัติการและบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือวัดและสถานีเพิ่มความดันก๊าซ

2.8 ผู้เสนอราคาจะต้องมีประสบการณ์งานก่อสร้างโยธา ภายในศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อส่งก๊าซ หรือ สถานีก๊าซ หรือ สถานีเพิ่มความดันก๊าซ ของสายงานระบบท่อส่งก๊าซ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 5 แสนบาทต่อโครงการ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 โครงการ และมีมูลค่ารวมทุกโครงการไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี ย้อนหลังนับจากกำหนดการยื่นซอง

2.9 ผู้เสนอราคาจะต้องมีประสบการณ์งานก่อสร้างโยธา ในพื้นที่ Hazardous Area ของสถานีก๊าซ หรือสถานีเพิ่มความดันก๊าซ ของสายงานระบบท่อส่งก๊าซ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 โครงการ ที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 5 แสนบาทต่อโครงการ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี ย้อนหลังนับจากกำหนดการยื่นซอง

2.10 ผู้บริหาร โครงการ (Project Manager) ของผู้เสนอราคาจะต้องมีประสบการณ์งานก่อสร้างโยธา ภายในศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อส่งก๊าซ สถานีก๊าซ หรือสถานีเพิ่มความดันก๊าซ ของสายงานระบบท่อส่งก๊าซ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 5 แสนบาทต่อโครงการ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 โครงการ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปีย้อนหลังนับจากกำหนดการยื่นซอง

3. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ในการยื่นข้อเสนอผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดเอกสารต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา - ชุด ใส่ซองปิดผนึกให้เรียบร้อยโดยแยกเป็นแต่ละซองดังนี้

3.1 ซองคุณสมบัติของผู้ค้า ประกอบด้วย

3.1.1 เอกสารตามเงื่อนไขทั่วไปของ ปตท.

1) กรณีเป็นร้าน ให้แนบสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมทั้งให้เจ้าของหรือผู้จัดการร้านลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตรา (ถ้ามี) ของร้านด้วย

2) กรณีเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบหลักฐานหนังสือรับรองการจดทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับถัดจากวันรับรองจนถึงวันยื่นซองใบเสนอราคา และหากหลักฐานดังกล่าวไม่ใช่ต้นฉบับ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจะต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตรา (ถ้ามี) ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนด้วย

3) ในกรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันร้านหรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนไม่ได้ลงนามด้วยตนเอง การมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอราคาต่างๆ จะต้องหนังสือมอบอำนาจโดยการระบุนามมอบอำนาจไว้ให้ถูกต้องและชัดเจน โดยผู้เสนอราคาอาจให้บุคคลอื่นเป็นผู้ยื่น/นำส่งซองเอกสารเสนอราคาดังกล่าวให้แก่ ปตท.แทนตนได้ โดยผู้เสนอการารับรองว่าจะรับผิดชอบต่อ ปตท.ในการนำส่งเอกสารแทนตนดังกล่าว