



ประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107544000108

เรื่อง ยกเลิก งานจัดจ้างตรวจสอบ Routine Inspection คลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี2566-2567

ตามประกาศแจ้งความ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ที่ 1120018245 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง งานจัดจ้างตรวจสอบ Routine Inspection คลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี2566-2567 โดยมีกำหนดรับซองเสนอราคาเมื่อวันที่ 08 ธันวาคม 2565 ดังความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น การประมูลครั้งนี้ ผู้เสนอราคาได้ยื่นเสนอราคาเกินกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ ปตท. จึงเห็นควรยกเลิกประมูลในครั้งนี้อย่างเป็นทางการ และจะดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป

ฉะนั้น จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2566

(กฤษรา คงนวล)

ผู้จัดการแผนกจัดหาพัสดุ

แผนกจัดหาพัสดุ



ประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107544000108

เลขที่ 1120018245

เรื่อง งานจัดจ้างตรวจสอบ Routine Inspection คลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี2566-2567

ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมวลเป็นลายลักษณ์อักษร งานจัดจ้างตรวจสอบ Routine Inspection คลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี2566-2567

สถานที่ส่งมอบ ณ คลังก๊าซเขาบ่อยา เลขที่ 50 หมู่ 3 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

กำหนดส่งมอบ 7. การส่งมอบงาน กำหนดการส่งมอบ ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานจ้างให้กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

โดยมีรายละเอียดกำหนดส่งมอบ ไม่นับรวมระยะเวลาที่ ปตท. ไม่อนุญาตให้เข้าดำเนินงาน/สั่งหยุดงาน จำนวน 8 งด

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2567

ตามเงื่อนไขรายละเอียดรูปแบบและเอกสารแนบท้ายแจ้งความ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของแจ้งความ ดังนี้

- รายละเอียดตามข้อกำหนด ปตท. 1 ชุด
- ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ 1 แผ่น
- ตัวอย่างแบบสัญญาค้ำประกันธนาคาร 1 แผ่น
- คำรับรองการมีคุณสมบัติในการเข้าทำธุรกรรมกับ ปตท. 1 แผ่น
- แบบฟอร์มใบเสนอราคา 1 ชุด

กำหนดฟังคำชี้แจงพร้อมกันที่ ผ่าน Microsoft Team (ส่ง Link ให้ทาง E-mail ที่แจ้งขอรับแบบ) วันที่ 29

พฤศจิกายน 2565 โดยลงทะเบียนเข้าฟังคำชี้แจง เวลา 09:30 ถึง 09:30 น.

และชี้แจง เวลา 09:30 น. (ผู้ชี้แจง นาย ธนพล สถาพร รหัสพนักงาน 560069 โทร 0994242452)

หากไม่มาฟังคำชี้แจง ปตท. จะถือว่า ผู้ยื่นสละสิทธิ์ในการเสนอราคาและไม่มีสิทธิ์ในการเสนอราคา

กำหนดยื่นซองราคา ของหลักฐาน ของเทคนิค ในวันที่ 08 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00-15:00 น. ณ สถานที่ดังนี้

- แผนกจัดหาพัสดุ ส่วนจัดหาและบริหารพัสดุโรงแยกก๊าซ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ปตท. เลขที่ 555 ถ.สุขุมวิท

ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อรายละเอียดได้ในราคาชุดละ - บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565

จนถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ระหว่างเวลา 09:00-16:00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ (หมายเหตุ : ติดต่อขอรับแบบทาง e-mail :

nichakorn.t@pttplc.com

แนบเอกสาร หนังสือรับรองบริษัท(ไม่เกิน 6 เดือน) ส่งมาทาง e-mail เพื่อขอรับแบบ) ณ สถานที่ดังนี้

- แผนกจัดหาพัสดุ ส่วนจัดหาและบริหารพัสดุโรงแยกก๊าซ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ปตท. เลขที่ 555 ถ.สุขุมวิท

ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 (นางสาวนิชากร ทองอ่อน โทรศัพท์ 038-676176)

ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565

(นายกฤษรา คงนวล)

ผู้จัดการแผนกจัดหาพัสดุ

แผนกจัดหาพัสดุ



เรื่อง : งานจัดจ้างตรวจสอบ Routine Inspection คลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี2566-2567		
จัดทำโดย : นายธนพล สภาพร	วันที่จัดทำ : 17 พฤศจิกายน 2565 Rev.3 SAP PR No.1120018245	หน่วยงานที่จัดทำ : ส่วนวิศวกรรมและบำรุงรักษาคลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Quality	Safety	Health
		<input type="checkbox"/>
		Environment
		<input type="checkbox"/>
		Lab
		<input type="checkbox"/>
		Energy

ขอบเขตของงาน (TOR)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปเรียกว่า ปตท. มีความประสงค์จะจ้างตรวจสอบ Routine Inspection ปี2566-2567 เพื่อให้เกิดความมั่นใจในด้าน Reliability & Integrity ของเครื่องจักรอุปกรณ์ ใน กระบวนการการรับ เก็บ จ่าย ผลิตภัณฑ์ในพื้นที่คลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 1 งาน โดยมีข้อกำหนดดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์ในการจัดหา

เพื่อตรวจสอบเครื่องจักร อุปกรณ์ ให้เกิดความมั่นใจ ในด้าน Reliability & Integrity ใน กระบวนการการรับ เก็บ จ่าย ผลิตภัณฑ์ในพื้นที่คลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- 2.1 ต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพประกอบกิจการตามที่เสนอ
- 2.2 ต้องไม่เคยถูก ปตท. บอกลิขสิทธิ์สัญญาใดๆ อันเนื่องมาจากการกระทำโดยทุจริต
- 2.3 ต้องไม่เป็นคู่ความในคดีใดๆ หรือคู่พิพาทในข้อพิพาทอนุญาโตตุลาการใดๆ กับ ปตท. ไม่ว่าจะเป็นผู้ค้ารายที่ได้ขึ้นทะเบียนผู้ค้าไว้กับ ปตท. หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่คดีหรือข้อพิพาทนั้นถึงที่สุดแล้ว
ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอตามข้อ 2.2 และ 2.3 ให้รวมถึงหุ้นส่วนหรือกรรมการของผู้ยื่นข้อเสนอด้วย
- 2.4 ต้องไม่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งถูกขึ้นบัญชีผู้ทำงานของ ปตท. และไม่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในรายชื่อผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- 2.5 ต้องเป็นรายเดียวกับผู้ซื้อ/รับเอกสารเสนอราคาจาก ปตท. และจะโอนสิทธิ์ให้ผู้ประกอบการรายอื่นเสนอราคาแทนไม่ได้

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาเป็นกลุ่มบุคคลในลักษณะ Partnership / Consortium / Joint Venture จะต้องมีส่วนในกรู่มรายใดรายหนึ่ง เป็นผู้ซื้อ/รับเอกสารเสนอราคาจาก ปตท. ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่มีลักษณะเป็น Partnership / Consortium / Joint Venture ดังกล่าว จะต้องรับผิดชอบต่อ ปตท. ในฐานะลูกหนี้ร่วมด้วย (หมายเหตุ การเสนอราคาเป็นกลุ่มบุคคลในลักษณะ Partnership / Consortium / Joint Venture นั้น จะต้องมีการระบุไว้โดยเฉพาะเจาะจงในรายละเอียดการจัดซื้อ/จัดจ้าง (TOR) ว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวสามารถเข้าร่วมการเสนอราคาได้)

- 2.6 ต้องไม่เป็นผู้ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ ปตท. ณ วันประกาศประมูล หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมูลครั้งนี้



เรื่อง : งานจัดจ้างตรวจสอบ Routine Inspection คลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี2566-2567					
จัดทำโดย : นายธนพล สภาพร	วันที่จัดทำ : 17 พฤศจิกายน 2565 Rev.3 SAP PR No.1120018245			หน่วยงานที่จัดทำ : ส่วนวิศวกรรมและบำรุงรักษาคลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง					
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Quality	Safety	Health	Environment	Lab	Energy

- 2.7 ต้องไม่เคยได้รับการภาคทัณฑ์หรือถูกยกเลิกการจัดจ้าง เนื่องจากส่งของไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด หรือไม่ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ปตท. (หรือคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือโรงกลั่นน้ำมันหรือโรงงานปิโตรเคมี อื่นๆ)
- 2.8 ต้องแนบเอกสารหนังสือรับรองการมีคุณสมบัติในการเข้าทำธุรกรรมกับ ปตท. ทุกครั้งที่เสนอราคา
- 2.9 ผู้เสนอราคาจะต้องทุนจดทะเบียน ไม่ต่ำกว่า 2,000,000 บาท
- 2.10 ผู้เสนอราคาต้องไม่เคยได้รับผลประเมินหลังส่งมอบสินค้าและบริการประจำปี ในระดับควรปรับปรุง (D) ของสายงานแยกก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี

3. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ในการยื่นข้อเสนอผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดเอกสารใส่ซองปิดผนึกให้เรียบร้อยโดยแยกเป็นแต่ละซองดังนี้

(3.1) ของคุณสมบัติของผู้ค้า

- 3.1.1 กรณีเป็นร้าน ให้แนบสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมทั้งให้เจ้าของหรือผู้จัดการร้านลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตรา (ถ้ามี) ของร้านด้วย
- 3.1.2 กรณีเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบหลักฐานหนังสือรับรองการจดทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับถัดจากวันรับรองจนถึงวันยื่นซองใบเสนอราคา และหากหลักฐานดังกล่าวไม่ใช่ต้นฉบับ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจะต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตรา (ถ้ามี) ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนด้วย
- 3.1.3 ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลหรือองค์กรอื่นๆ เช่น มหาวิทยาลัย สมาคม มูลนิธิ ให้ยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่รับรองโดยหน่วยงานราชการ
- 3.1.4 กรณีเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบหนังสือรับรองของสถานทูตไทย หรือกงสุลไทย หรือทูตพาณิชย์ไทย รับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และอำนาจในการทำนิติกรรมของนิติบุคคลนั้น ตามกฎหมายของประเทศที่นิติบุคคลนั้นก่อตั้ง และจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ นั้น ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้นแล้ว
- 3.1.5 ในกรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันร้านหรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนไม่ได้ลงนามด้วยตนเอง การมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอราคาต่างๆ จะต้องมิหนังสือมอบอำนาจโดยการระบุนามมอบอำนาจไว้ให้ถูกต้องและ



เรื่อง : งานจัดจ้างตรวจสอบ Routine Inspection คลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี2566-2567		
จัดทำโดย : นายธนพล สภาพร	วันที่จัดทำ : 17 พฤศจิกายน 2565 Rev.3 SAP PR No.1120018245	หน่วยงานที่จัดทำ : ส่วนวิศวกรรมและบำรุงรักษาคลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Quality	Safety	Health
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Environment	Lab	Energy

รวม ข้อความยอมรับการปฏิบัติตามเงื่อนไขของ ปตท. เป็นต้น โดยต้องเป็นราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและต้องเสนอราคาเป็นเงิน THB รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วจนกระทั่งส่งมอบโดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องกรอกจำนวนเงินเป็นตัวเลขและตัวหนังสือลงในใบเสนอราคาให้ชัดเจนในกรณีที่มีการชดเชบ หรือขีดฆ่า ต้องลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจและประทับตรากำกับ (ถ้ามี) หากราคาต่อหน่วยหรือต่อรายการไม่ตรงกับราคารวม หรือตัวเลขกับตัวหนังสือไม่ตรงกันให้นำทบทวนบัญชีในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับ ทั้งนี้ ราคาที่เสนอจะต้องยื่นราคาตามเวลาที่ ปตท. กำหนด โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถัดจากวันที่เสนอราคา และเมื่อผู้ยื่นข้อเสนอทำการยื่นข้อเสนอตามข้อ 3 แล้ว จะถอนคืนไม่ได้

- 4.2 เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว ปตท. จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
- 4.3 คณะกรรมการจัดหาสินค้าของ ปตท. จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นหรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการจัดหาสินค้าของ ปตท. จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

5. หลักประกันของการเสนอราคา

ในการเสนอราคาครั้งนี้ ไม่มีการวางหลักประกันของเสนอราคา

6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

- 6.1 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอของงานครั้งนี้ ปตท. จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา
- 6.2 ปตท. จะพิจารณาจากราคารวมต่ำสุด
- 6.3 หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นเสนอราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 คณะกรรมการจัดหาสินค้าของ ปตท. จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของงานที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ ปตท. กำหนดในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการจัดหาสินค้าของ ปตท. อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น



เรื่อง : งานจัดจ้างตรวจสอบ Routine Inspection คลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี2566-2567					
จัดทำโดย : นายชนพล สภาพร	วันที่จัดทำ : 17 พฤศจิกายน 2565 Rev.3 SAP PR No.1120018245	หน่วยงานที่จัดทำ : ส่วนวิศวกรรมและบำรุงรักษาคลังภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ			
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง					
<input checked="" type="checkbox"/> Quality	<input type="checkbox"/> Safety	<input type="checkbox"/> Health	<input type="checkbox"/> Environment	<input type="checkbox"/> Lab	<input type="checkbox"/> Energy

- 6.4 ปตท. สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีค่าธรรมเนียมในกรณีดังต่อไปนี้
- (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้ซื้อหรือผู้รับเอกสารงานประมูลของ ปตท.
 - (2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในขอบเขตของงานที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
- 6.5 ปตท. จะพิจารณากฎเกณฑ์การประมูลงานและลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ที่ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอก่อการทุจริต โดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
- ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามขอบเขตของงานครั้งนี้ได้ คณะกรรมการจัดหาสินค้าของ ปตท. จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามขอบเขตของงานครั้งนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ ปตท. มีสิทธิ์ที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จาก ปตท. ถ้าหากมีปัญหาที่ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ถือว่าคำวินิจฉัยของ ปตท. เป็นที่สิ้นสุด
- 6.6 ก่อนลงนามในสัญญา ปตท. อาจประกาศยกเลิกการประมูลงาน หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประมูลหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

7. การส่งมอบงาน

7.1 กำหนดการส่งมอบ ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานจ้างให้กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดกำหนดส่งมอบ ไม่นับรวมระยะเวลาที่ ปตท. ไม่อนุญาตให้เข้าดำเนินงาน/สั่งหยุดงาน จำนวน 8 งวดตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2567

8. สถานที่ส่งมอบ

ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานจ้างทั้งหมดที่ คลังก๊าซเขาบ่อยา เลขที่ 50 หมู่ 3 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230



เรื่อง : งานจัดจ้างตรวจสอบ Routine Inspection คลังภาคตะวันออก ปี2566-2567		
จัดทำโดย : นายธนพล สถาพร	วันที่จัดทำ : 17 พฤศจิกายน 2565 Rev.3 SAP PR No.1120018245	หน่วยงานที่จัดทำ : ส่วนวิศวกรรมและบำรุงรักษาคลังภาค ตะวันออก
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Quality	Safety	Health
		<input type="checkbox"/>
		Environment
		<input type="checkbox"/>
		Lab
		<input type="checkbox"/>
		Energy

9. การจ่ายเงิน

9.1 ปตท. จะชำระเงินเป็นงวดๆ โดยแบ่งออกเป็น 8 งวด

งวดที่ 1 ชำระเงินจำนวน 12.5 % ของวงเงินตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานประจำเดือน ก.พ. – มี.ค. 2566 ตามรายละเอียดงานในข้อที่ 17.1.1

งวดที่ 2 ชำระเงินจำนวน 12.5 % ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานประจำเดือน เม.ย. – มิ.ย. 2566 ตามรายละเอียดงานในข้อที่ 17.1.2

งวดที่ 3 ชำระเงินจำนวน 12.5 % ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานประจำเดือน ก.ค. – ก.ย. 2566 ตามรายละเอียดงานในข้อที่ 17.1.3

งวดที่ 4 ชำระเงินจำนวน 12.5 % ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานประจำเดือน ต.ค. – ธ.ค. 2566 ตามรายละเอียดงานในข้อที่ 17.1.4

งวดที่ 5 ชำระเงินจำนวน 12.5 % ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานประจำเดือน ม.ค. – มี.ค. 2567 ตามรายละเอียดงานในข้อที่ 17.1.5

งวดที่ 6 ชำระเงินจำนวน 12.5 % ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานประจำเดือน เม.ย. – มิ.ย. 2567 ตามรายละเอียดงานในข้อที่ 17.1.6

งวดที่ 7 ชำระเงินจำนวน 12.5 % ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานประจำเดือน ก.ค. – ก.ย. 2567 ตามรายละเอียดงานในข้อที่ 17.1.7

งวดที่ 8 ชำระเงินจำนวน 12.5 % ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานประจำเดือน ต.ค. – ธ.ค. 2567 ตามรายละเอียดงานในข้อที่ 17.1.8

ทั้งนี้ ปตท. จะชำระเงิน เมื่อครบ 30 วัน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับ ของ ปตท. ได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้วในแต่ละงวด

10. อัตราค่าปรับ

กรณีการส่งมอบงานล่าช้ากว่าที่ทาง ปตท. กำหนดจะคิดค่าปรับวันละ 0.1% ต่อวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ของมูลค่าจ้างตามสัญญา (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

11. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง



เรื่อง : งานจัดจ้างตรวจสอบ Routine Inspection คลังภาคตะวันออก ปี2566-2567		
จัดทำโดย : นายธนพล สภาพร	วันที่จัดทำ : 17 พฤศจิกายน 2565 Rev.3 SAP PR No.1120018245	หน่วยงานที่จัดทำ : ส่วนวิศวกรรมและบำรุงรักษาคลังภาค ตะวันออก
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Quality	Safety	Health
		<input type="checkbox"/>
		Environment
		<input type="checkbox"/>
		Lab
		<input type="checkbox"/>
		Energy

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันนับตั้งแต่วันที่ ปตท. ได้
รับมอบงาน และคณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับงานครบถ้วนถูกต้องแล้ว โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดัง
เดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดข้อบกพร่อง

12. การทำสัญญาจ้างและหลักประกันสัญญา

12.1 ผู้ที่ ปตท. ตกงด้วยในการจ้าง จะต้องดำเนินการดังนี้

(1) กรณีการจัดหาที่มีวงเงินการจัดหาไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่อยู่ในเงื่อนไขของ ปตท. ที่จะต้องจัดทำเป็นรูปแบบสัญญาให้ผู้
ที่ ปตท. ตกงด้วยในการจ้างไปติดต่อขอรับใบสั่งจ้างภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่ ปตท. แจ้ง (กรณีไม่ต้องมีการวางหลักประกันสัญญา) หรือภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ปตท. แจ้ง (กรณีที่ต้องมีการวางหลัก
ประกันสัญญา)

(2) กรณีการจัดหาที่มีวงเงินการจัดหาเกินกว่า 5 ล้านบาท หรือ ปตท. กำหนดเงื่อนไขให้จัดทำเป็นรูปแบบสัญญา
ให้ผู้ ที่ ปตท. ตกงด้วยในการจ้างไปติดต่อขอรับหนังสือสนองจ้างภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่ ปตท. แจ้ง และจะ
ต้องไปติดต่อเพื่อทำสัญญากับ ปตท. ภายในระยะเวลาที่กำหนดในหนังสือสนงนั้น

หากผู้ที่ ปตท. ตกงด้วยในการจ้างไม่ดำเนินการตาม ข้อ 12.1 (1) หรือ 12.1 (2) ดังกล่าว ปตท. จะริบหลัก
ประกัน (ถ้ามี) และหาก ปตท. ต้องจัดหาจากบุคคลอื่นแทนในราคาที่สูงกว่าราคาของผู้ที่ ปตท. ตกงในการจ้าง
แล้ว ผู้ นั้นจะต้องรับผิดชอบชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นให้กับ ปตท. ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจาก ปตท.
นอกจากนี้ ปตท. สงวนสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนื่องจากเหตุดังกล่าวด้วย

12.2 ในการทำสัญญาหรือใบสั่งจ้างนั้น ในกรณีที่ต้องมีการวางหลักประกันสัญญา และรายการละเอียดแนบท้ายการสั่ง
จ้าง มิได้กำหนดการวางหลักประกันสัญญาไว้เป็นอย่างอื่นแล้ว ให้ผู้เสนอราคาที่ ปตท. ตกงจ้าง (ซึ่งต่อไปจะเรียก
ว่า “ผู้รับจ้าง”) จะต้องนำเงินสดหรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือพันธบัตรของ
ปตท. หรือหุ้นกู้ ปตท. มา เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหรือใบสั่งจ้าง ในอัตราร้อยละ 5 ของสัญญา
หรือใบสั่งจ้าง (หากมีเศษสตางค์ให้ปัดขึ้น) นั้น หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหรือใบสั่งจ้างดังกล่าว ปตท. จะ
คืนให้เมื่อผู้รับจ้าง พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาหรือใบสั่งจ้าง นั้นแล้ว

12.3 ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับภาระในเรื่องอากรแสตมป์ที่จะใช้ปิดสัญญาจ้างหรือใบสั่งจ้าง ตามอัตราที่ประมวลรัษฎากร
กำหนด



เรื่อง : งานจัดจ้างตรวจสอบ Routine Inspection คลังภาคตะวันออก ปี2566-2567		
จัดทำโดย : นายธนพล สภาพร	วันที่จัดทำ : 17 พฤศจิกายน 2565 Rev.3 SAP PR No.1120018245	หน่วยงานที่จัดทำ : ส่วนวิศวกรรมและบำรุงรักษาคลังภาค ตะวันออก
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง		
<input checked="" type="checkbox"/> Quality	<input type="checkbox"/> Safety	<input type="checkbox"/> Health
		<input type="checkbox"/> Environment
		<input type="checkbox"/> Lab
		<input type="checkbox"/> Energy

12.4 ในกรณีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปทำสัญญาภายในระยะเวลาที่ ปตท. กำหนด หรือผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาขึ้นโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ปตท. จะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานและตัดออกจากทะเบียนผู้ค้าของ ปตท.

13. การจ่ายเงินล่วงหน้า

ไม่มีการจ่ายเงินล่วงหน้า

14. การปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้ากลุ่ม ปตท. (PTT Supplier Sustainable Code of Conduct) (กรณีสัญญา/หนังสือข้อตกลงที่มีวงเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป)

ผู้ยื่นข้อเสนอที่ ปตท. ตกลงในการจ้าง จะต้องยอมรับและปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า ปตท. (PTT Supplier Sustainable Code of Conduct) โดย ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าตรวจสอบการดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว ผู้ค้าที่จะร่วมดำเนินธุรกิจกับ ปตท. จะต้องปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้ากลุ่ม ปตท. และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- 14.1 ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ครอบคลุมด้านจริยธรรมทางธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เช่น กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึงต้องดำเนินงานด้วยความมีจริยธรรม โปร่งใส และไม่ทำการใดๆ อันเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น ดัดหรือรับสินบน การกระทำอันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ/หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- 14.2 ผู้ค้าจะต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับ เกณฑ์บังคับหลัก ด้านจริยธรรมทางธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (ESG Interception Criteria) 7 ข้อ ดังนี้
 - (1) ไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อของปตท. ว่าเป็นบุคคล นิติบุคคล หรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ดัดสินบน หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ปตท. ณ เวลาที่ยื่นซอง
 - (2) มีใบอนุญาตทำงานที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด
 - (3) ไม่ถูกตัดสินให้มีความผิดในชั้นศาลด้านการเงิน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย แรงงาน หรือ อยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคล นิติบุคคล หรือสถานประกอบการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายไทย ภายในระยะเวลา 3 ปี ก่อนการยื่นซอง
 - (4) มีนโยบายของบริษัทที่จะไม่จ้างแรงงานเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - (5) มีนโยบายของบริษัทที่จะจ่ายค่าตอบแทนแก่ลูกจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด และไม่



เรื่อง : งานจัดจ้างตรวจสอบ Routine Inspection คลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี2566-2567					
จัดทำโดย : นายธนพล สภาพร	วันที่จัดทำ : 17 พฤศจิกายน 2565 Rev.3 SAP PR No.1120018245			หน่วยงานที่จัดทำ : ส่วนวิศวกรรมและบำรุงรักษาคลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง					
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Quality	Safety	Health	Environment	Lab	Energy

บังคับให้ผู้จ้างทำงานนานเกินกว่ากฎหมายกำหนด

(6) มีระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในที่ทำงานตามที่กฎหมายกำหนด และดูแลให้ผู้จ้างปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดอันตราย

(7) มีระบบบริหารจัดการพื้นที่ปฏิบัติงาน และพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการดำเนินงาน ไม่ให้มีความเสี่ยงเชิงนิเวศ (Environmental Liability) (เช่น การปนเปื้อนหรือรั่วไหลของสารอันตรายในดินและน้ำใต้ดิน)

15. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ค้า

- 15.1 ปตท. จะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ค้าหลังส่งมอบงานทุกงวดงาน
- 15.2 ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ผลประเมินการปฏิบัติงานของผู้ค้าเพื่อประกอบในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอในครั้งถัดไป
- 15.3 สำหรับผู้ค้าที่ได้รับการอนุมัติให้ขึ้นกลุ่มงานในทะเบียนผู้ค้า ปตท. (PTT AVL) หากผู้ค้าได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานภายใต้กลุ่มงานที่ผู้ค้าได้รับการอนุมัติเป็นเกรด “D” ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ตัดรายชื่อผู้ค้าออกจากกลุ่มงานดังกล่าว และผู้ค้าจะไม่มีสิทธิ์ยื่นขอขึ้นทะเบียนผู้ค้ากับ ปตท. ในกลุ่มงานนั้นเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี นับถัดจากวันที่ถูกตัดออก
- 15.4 กรณีที่ผู้ค้ามีข้อสงสัยผลประเมินการปฏิบัติงานของผู้ค้า ให้ผู้ค้าทำหนังสือพร้อมแนบสำเนาใบสั่ง/สัญญาและผลการปฏิบัติงาน ส่งถึงหน่วยงานจัดหาพัสดุเจ้าของเรื่อง เพื่อขอให้ชี้แจงข้อสงสัยของการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ค้าได้ โดยสามารถตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ผ่านช่องทาง <https://pttvm.pttplc.com>

16. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลบังคับใช้ หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายมีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกิดจากการซื้อ/จ้าง/เช่า ภายใต้เงื่อนไขของข้อกำหนดฉบับนี้ (แล้วแต่กรณี) ฝ่ายที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ตกลงจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดอย่างเคร่งครัด อีกทั้งให้การรับรองแก่อีกฝ่ายหนึ่งว่าตนได้ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นภายใต้กฎหมายในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทำเท่าที่จำเป็นและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น



เรื่อง : งานจัดจ้างตรวจสอบ Routine Inspection คลังภาคตะวันออก ปี2566-2567		
จัดทำโดย : นายธนพล สภาพร	วันที่จัดทำ : 17 พฤศจิกายน 2565 Rev.3 SAP PR No.1120018245	หน่วยงานที่จัดทำ : ส่วนวิศวกรรมและบำรุงรักษาคลังภาค ตะวันออก
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Quality	Safety	Health
		<input type="checkbox"/>
		Environment
		<input type="checkbox"/>
		Lab
		<input type="checkbox"/>
		Energy

ทั้งนี้ หากในการดำเนินการตามการซื้อ/จ้าง/เช่า ภายใต้เงื่อนไขของข้อกำหนดฉบับนี้ มีผลทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทั้งสองฝ่ายตกเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งสองฝ่ายตกลงจะเข้าทำข้อตกลงเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ ข้อตกลงเกี่ยวกับการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ ข้อตกลงอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว และให้ถือว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาหรือใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่าของการซื้อ/จ้าง/เช่า ฉบับนี้ด้วย



แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

<https://pttpdpa.pttplc.com/Privacy/106107>

17. ข้อกำหนดด้านเทคนิค/ขอบเขตงาน

17.1 ผู้รับจ้างต้องทำการตรวจสอบและรายงานสภาพอุปกรณ์ในกระบวนการรับ เก็บ จ่ายของ คลังก๊าซเขม่าบ่อยา (KBY) คลังน้ำมันศรีราชา (SRC) และคลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ (BRP) ในแต่ละไตรมาส ดังนี้

17.1.1 ผู้ปฏิบัติงานทำการตรวจสอบและรายงานสภาพอุปกรณ์กระบวนการผลิตในเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2566 ดังนี้

17.1.1.1 Stationary equipment

Equipment	KBY: Route 1,2,3,4
Spring Hanger	KBY: Route 1,2
Civil	KBY: Route 1

17.1.1.2 MEI Equipment

Vibration Pump 3M	KBY: Route 1, 2, 3; SRC: Route 1,2; BRP: Route 1
Vibration Pump 6M	KBY: Route 1, 2, 3; SRC: Route 1
Vibration Compressor 3M	KBY: Route 1; BRP: Route 1



เรื่อง : งานจัดจ้างตรวจสอบ Routine Inspection คลังภาคตะวันออก ปี2566-2567		
จัดทำโดย : นายชนพล สภาพร	วันที่จัดทำ : 17 พฤศจิกายน 2565 Rev.3 SAP PR No.1120018245	หน่วยงานที่จัดทำ : ส่วนวิศวกรรมและบำรุงรักษาคลังภาค ตะวันออก
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Quality	Safety	Health
		<input type="checkbox"/>
		Environment
		<input type="checkbox"/>
		Lab
		<input type="checkbox"/>
		Energy

- Vibration Fin Fan 3M KBY: Route 1
- 17.1.2 ผู้ปฏิบัติงานทำการตรวจสอบและรายงานสภาพอุปกรณ์กระบวนการผลิตในเดือน เมษายน – มิถุนายน 2566 ดังนี้
- 17.1.2.1 Stationary equipment
- Piping BRP: Route 1, 2, 3, 4
- 17.1.2.2 MEI Equipment
- Vibration Pump 3M KBY: Route 1, 2, 3; SRC: Route 1,2; BRP: Route 1
- Vibration Compressor 3M KBY: Route 1, 2, 3; SRC: Route 1; BRP: Route 1
- Vibration Fin Fan 3M KBY: Route 1
- Vibration Fin Fan 6M KBY: Route 1
- Thermography Electrical KBY: Route 1, 2, 3, 4
- Thermography Transformer KBY: Route 1; SRC: Route 1; BRP: Route 1
- 17.1.3 ผู้ปฏิบัติงานทำการตรวจสอบและรายงานสภาพอุปกรณ์กระบวนการผลิตในเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2566 ดังนี้
- 17.1.3.1 Stationary equipment
- Equipment SRC: Route 1, 2, 3, 4
- Piping SRC: Route 1, 2, 3
- Civil SRC: Route 1
- 17.1.3.2 MEI Equipment
- Vibration Pump 3M KBY: Route 1, 2, 3; SRC: Route 1,2; BRP: Route 1
- Vibration Pump 6M KBY: Route 1, 2, 3; SRC: Route 1,2
- Vibration Pump 1Y KBY: Route 1, 2, 3
- Vibration Compressor 3M KBY: Route 1 ; BRP: Route 1
- Vibration Fin Fan 3M KBY: Route 1, 2, 3; SRC: Route 1; BRP: Route 1
- Thermography Electrical SRC: Route 1,2; BRP: Route 1
- 17.1.4 ผู้ปฏิบัติงานทำการตรวจสอบและรายงานสภาพอุปกรณ์กระบวนการผลิตในเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2566 ดังนี้



เรื่อง : งานจัดจ้างตรวจสอบ Routine Inspection คลังภาคตะวันออก ปี2566-2567		
จัดทำโดย : นายชนพล สภาพร	วันที่จัดทำ : 17 พฤศจิกายน 2565 Rev.3 SAP PR No.1120018245	หน่วยงานที่จัดทำ : ส่วนวิศวกรรมและบำรุงรักษาคลังภาค ตะวันออก
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Quality	Safety	Health
		<input type="checkbox"/>
		Environment
		<input type="checkbox"/>
		Lab
		<input type="checkbox"/>
		Energy

17.1.4.1 Stationary equipment

Equipment	BRP: Route 1
Piping	BRP: Route 1
Civil	BRP: Route 1
Thermography Tank	KBY: Route 1

17.1.4.2 MEI Equipment

Vibration Pump 3M	KBY: Route 1, 2, 3; SRC: Route 1,2; BRP: Route 1
Vibration Pump 1Y	SRC: Route 1,2
Vibration Compressor 3M	KBY: Route 1 ; BRP: Route 1
Vibration Fin Fan 3M	KBY: Route 1
Vibration Fin Fan 6M	KBY: Route 1

17.1.5 ผู้ปฏิบัติงานทำการตรวจสอบและรายงานสภาพอุปกรณ์กระบวนการผลิตในเดือน มกราคม – มีนาคม 2567 ดังนี้

17.1.5.1 Stationary equipment

Equipment	KBY: Route 1,2,3,4
Spring Hanger	KBY: Route 1,2
Civil	KBY: Route 1

17.1.5.2 MEI Equipment

Vibration Pump 3M	KBY: Route 1, 2, 3; SRC: Route 1,2; BRP: Route 1
Vibration Pump 6M	KBY: Route 1, 2, 3; SRC: Route 1
Vibration Compressor 3M	KBY: Route 1; BRP: Route 1
Vibration Fin Fan 3M	KBY: Route 1

17.1.6 ผู้ปฏิบัติงานทำการตรวจสอบและรายงานสภาพอุปกรณ์กระบวนการผลิตในเดือน เมษายน – มิถุนายน 2567 ดังนี้

17.1.6.1 Stationary equipment

Piping	BRP: Route 1, 2, 3, 4
--------	-----------------------

17.1.6.2 MEI Equipment



เรื่อง : งานจัดจ้างตรวจสอบ Routine Inspection คลังภาคตะวันออก ปี2566-2567		
จัดทำโดย : นายชนพล สภาพร	วันที่จัดทำ : 17 พฤศจิกายน 2565 Rev.3 SAP PR No.1120018245	หน่วยงานที่จัดทำ : ส่วนวิศวกรรมและบำรุงรักษาคลังภาค ตะวันออก
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง		
<input checked="" type="checkbox"/> Quality	<input type="checkbox"/> Safety	<input type="checkbox"/> Health
	<input type="checkbox"/> Environment	<input type="checkbox"/> Lab
		<input type="checkbox"/> Energy

Vibration Pump 3M	KBY: Route 1, 2, 3; SRC: Route 1,2; BRP: Route 1
Vibration Compressor 3M	KBY: Route 1, 2, 3; SRC: Route 1; BRP: Route 1
Vibration Fin Fan 3M	KBY: Route 1
Vibration Fin Fan 6M	KBY: Route 1
Thermography Electrical	KBY: Route 1, 2, 3, 4
Thermography Transformer	KBY: Route 1; SRC: Route 1; BRP: Route 1

17.1.7 ผู้ปฏิบัติงานทำการตรวจสอบและรายงานสภาพอุปกรณ์กระบวนการผลิตในเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2567 ดังนี้

17.1.7.1 Stationary equipment

Equipment	SRC: Route 1, 2, 3, 4
Piping	SRC: Route 1, 2, 3
Civil	SRC: Route 1

17.1.7.2 MEI Equipment

Vibration Pump 3M	KBY: Route 1, 2, 3; SRC: Route 1,2; BRP: Route 1
Vibration Pump 6M	KBY: Route 1, 2, 3; SRC: Route 1,2
Vibration Pump 1Y	KBY: Route 1, 2, 3
Vibration Compressor 3M	KBY: Route 1 ; BRP: Route 1
Vibration Fin Fan 3M	KBY: Route 1, 2, 3; SRC: Route 1; BRP: Route 1
Thermography Electrical	SRC: Route 1,2; BRP: Route 1

17.1.8 ผู้ปฏิบัติงานทำการตรวจสอบและรายงานสภาพอุปกรณ์กระบวนการผลิตในเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2567 ดังนี้

17.1.8.1 Stationary equipment

Equipment	BRP: Route 1
Piping	BRP: Route 1
Civil	BRP: Route 1
Thermography Tank	KBY: Route 1



เรื่อง : งานจัดจ้างตรวจสอบ Routine Inspection คลังภาคตะวันออก ปี2566-2567		
จัดทำโดย : นายธนพล สภาพร	วันที่จัดทำ : 17 พฤศจิกายน 2565 Rev.3 SAP PR No.1120018245	หน่วยงานที่จัดทำ : ส่วนวิศวกรรมและบำรุงรักษาคลังภาค ตะวันออก
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Quality	Safety	Health
		<input type="checkbox"/>
		Environment
		<input type="checkbox"/>
		Lab
		<input type="checkbox"/>
		Energy

17.1.8.2 MEI Equipment

Vibration Pump 3M	KBY: Route 1, 2, 3; SRC: Route 1,2; BRP: Route 1
Vibration Pump 1Y	SRC: Route 1,2
Vibration Compressor 3M	KBY: Route 1 ; BRP: Route 1
Vibration Fin Fan 3M	KBY: Route 1
Vibration Fin Fan 6M	KBY: Route 1

17.2 รายละเอียดงานตรวจสอบสภาพอุปกรณ์กระบวนการผลิต (Stationary Equipment)

17.2.1 Equipment inspection - Visual Inspection ตรวจสอบสภาพส่วนประกอบต่างๆ ภายนอกของอุปกรณ์ กระบวนการผลิต ได้แก่ Insulation, Shell, Connection Nozzle & Piping, Flange, Support, Valve & Instrument Gauge ต่างๆ ว่ามีความเสียหาย, การแตกหัก, การเสื่อมสภาพ, การหลุดหลวม, การรั่วไหล, หรือความไม่ปกติอื่นๆ

17.2.2 Piping inspection ตรวจสอบสภาพส่วนประกอบต่างๆ ภายนอกของท่อในกระบวนการผลิต ได้แก่ Insulation, Shell, Connection Nozzle & Piping, Flange, Support, Valve & Instrument Gauge ต่างๆ ว่ามีความเสียหาย, การแตกหัก, การเสื่อมสภาพ, การหลุดหลวม, การรั่วไหล, หรือความไม่ปกติอื่นๆ

17.2.3 Thermography Tank ตรวจสอบความผิดปกติของ Refrigerated Tank ด้วยกล้องถ่ายภาพทางความร้อน

17.2.4 Spring Hanger - ตรวจสอบและรายงานสภาพ Piping Spring Support & Spring Hanger และ Visual Inspection ตรวจสอบสภาพ Pipe Spring support & Spring hanger โดยตรวจสอบความเสียหาย, การแตกหัก, การเสื่อมสภาพ, Corrosion, หรือความไม่ปกติอื่นๆ และจัดทำรายงานผล ตามแบบฟอร์มที่ ปตท. กำหนด

17.2.5 Civil & Structural - Visual Inspection ตรวจสอบสภาพโครงสร้างอุปกรณ์ เครื่องจักร ว่ามีความเสียหาย, การแตกหัก, การเสื่อมสภาพ, การหลุดหลวม, หรือความไม่ปกติอื่นๆ

17.2.6 จัดทำรายงานผล แสดงระดับความรุนแรงของปัญหาที่พบกับอุปกรณ์ ตามการ Classification ที่ปตท.กำหนดเป็นมาตรฐาน และจัดทำรายการผลการติดตามสภาพการแก้ไขปัญหา พร้อมภาพถ่ายสภาพปัญหาที่พบทั้งหมด ทั้งปัญหาเก่า และปัญหาใหม่ (ตามแบบฟอร์มหรือลงข้อมูลในโปรแกรมตามที่ ปตท. กำหนด)

17.2.7 ผู้ปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบอุปกรณ์โดยใช้ เครื่องมือวัดที่ ปตท. จัดเตรียมให้

17.3 รายละเอียดงานตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องจักรกลหมุน (Rotating Machine) และการตรวจสอบอุปกรณ์ทางไฟฟ้า (Electrical Equipment) และบันทึกผลการตรวจวัดลงในฐานข้อมูลของ ปตท. ประกอบไปด้วยรายละเอียดดังนี้



เรื่อง : งานจัดจ้างตรวจสอบ Routine Inspection คลังภาคตะวันออก ปี2566-2567		
จัดทำโดย : นายชนพล สภาพร	วันที่จัดทำ : 17 พฤศจิกายน 2565 Rev.3 SAP PR No.1120018245	หน่วยงานที่จัดทำ : ส่วนวิศวกรรมและบำรุงรักษาคลังภาค ตะวันออก
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Quality	Safety	Health
		<input type="checkbox"/>
		Environment
		<input type="checkbox"/>
		Lab
		<input type="checkbox"/>
		Energy

17.3.1 การตรวจวัด Vibration Pump

17.3.2 การตรวจวัด Vibration Fin-Fan

17.3.3 การตรวจวัด Vibration Compressor

17.3.4 การตรวจวัด Thermography อุปกรณ์ไฟฟ้า

17.3.5 การตรวจวัด Thermography อุปกรณ์ Transformer

สำหรับการวัด Vibration ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ Visual Inspection / Process Condition & Performance Data Monitoring ภายในของอุปกรณ์ด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ตรวจสอบโดยการฟังเสียงผิดปกติ
- ตรวจวัดอุณหภูมิของเครื่องจักรที่ตำแหน่งต่างๆ
- ตรวจสอบการรั่วไหล / หกสั่นที่บริเวณโดยรอบเครื่องจักร
- ตรวจสอบสภาพ Seal / Cooling System
- ตรวจเช็คระดับ สีและสภาพของน้ำมัน
- ตรวจเช็ค Pressure / Temperature / Flow และ Instrument Gauge อื่นๆ โดยรอบเครื่องจักร
- ตรวจสอบสภาพการหลุดหลวม และความเสียหายต่างๆ เช่น สายพาน / Bolt / Gasket / Flange / Coupling / Guard / Cover / Casing
- ตรวจสอบสภาพความผิดปกติ อื่นๆ
- จัดทำรายงานผล แสดงระดับความรุนแรงของเครื่องจักรทั้งหมด ตาม Vibration Severity Criteria ที่ ปตท.กำหนดเป็นมาตรฐาน ตามแบบฟอร์มหรือลงข้อมูลในโปรแกรมตามที่ ปตท. กำหนด

17.4 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มี Project Manager หรือ Project Engineer ที่มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบอุปกรณ์ กลุ่ม Stationary จำนวนอย่างน้อย 1 คน และ กลุ่ม Rotating จำนวนอย่างน้อย 1 คน เพื่อทำหน้าที่ บริหารงาน Routine Inspection ปี 2566-2567 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานได้สำเร็จตามแผนงานแต่ละเดือนที่ทาง ปตท. กำหนด และ ให้คำปรึกษา (Consult) เพื่อหามาตรฐานและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ตามที่ ปตท. ร้องขอ

17.5 ผู้รับจ้างต้องนำส่งรายงานสรุปผลการตรวจสอบเป็น รายเดือน โดยมี Project Manager ร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการ



เรื่อง : งานจัดจ้างตรวจสอบ Routine Inspection คลังภาคตะวันออก ปี2566-2567		
จัดทำโดย : นายธนพล สภาพร	วันที่จัดทำ : 17 พฤศจิกายน 2565 Rev.3 SAP PR No.1120018245	หน่วยงานที่จัดทำ : ส่วนวิศวกรรมและบำรุงรักษาคลังภาค ตะวันออก
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง		
<input checked="" type="checkbox"/> Quality	<input type="checkbox"/> Safety	<input type="checkbox"/> Health
	<input type="checkbox"/> Environment	<input type="checkbox"/> Lab
		<input type="checkbox"/> Energy

ทำงาน ความคืบหน้างาน สภาพความเสียหายที่ตรวจพบ เป็นต้น

17.6 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานขั้นต่ำ 2 คน ประจำ Site office ดังนี้

17.6.1 ผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง วิศวกร การศึกษาอย่างต่ำระดับปริญญาตรี สาขา เครื่องกล หรือเทียบเคียงกัน และต้องผ่านการอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับหัวหน้างาน อย่างน้อย 1 คน

17.6.2 ผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง วิศวกร การศึกษาอย่างต่ำระดับปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้า, วิศวกรรม-ควบคุม, อิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเคียงกัน และต้องผ่านการอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับหัวหน้างาน อย่างน้อย 1 คน

17.7 Working Time คือ จันทร์-เสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. ผู้ปฏิบัติงานต้องประจำอยู่ในพื้นที่ของ ปตท. จนกว่าจะถึงเวลาเลิกงาน และในบางกรณีต้องมีการทำงานหลัง 17.00 น. หรือทำงานวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางผู้ปฏิบัติงานต้องอยู่ปฏิบัติงาน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ กับ ปตท. เพื่อให้งานตรวจสอบอุปกรณ์แล้วเสร็จตามแผน

17.8 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการดำเนินงาน และพร้อมใช้งานได้ตลอดระยะเวลาทำงาน ดังนี้

17.7.1 วัสดุสำนักงาน วัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ์เครื่องมือวัด หรือเครื่องมือการตรวจสอบที่เป็นประโยชน์สนับสนุนการปฏิบัติงาน Routine Inspection เช่น ตลับเมตร, กระจกส่องแนวเชื่อม, ระดับน้ำ, Taper Gauge เป็นต้น เพื่อให้สำเร็จตามแผนงานที่ ปตท. กำหนด

17.7.2 รถยนต์สำหรับเดินทาง เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่คลังภาคตะวันออก

17.7.3 อุปกรณ์ PPE ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตามมาตรฐานที่ ปตท. กำหนด ให้ครบถ้วน เพียงพอต่อการใช้งาน

17.9 ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีการฝึกอบรม NDT Course หรือ หลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตาม Code/Standard ที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นไปตามที่ ปตท. กำหนด

17.10 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพให้กับลูกจ้างทุกคน ปีละ 1 ครั้ง ตามรายการตรวจสอบสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงที่ ปตท. กำหนดเป็นอย่างน้อย ดังนี้

17.10.1 รายการตรวจสอบสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง (Occupational Examination)

- ตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometry)
- ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น (Occupational Vision Test)
- ตรวจคัดกรองสมรรถภาพปอด (Pulmonary Function Test)
- ตรวจหาสารปรอทในเลือด (Mercury in Blood)



เรื่อง : งานจัดจ้างตรวจสอบ Routine Inspection คลังภาคตะวันออก ปี2566-2567		
จัดทำโดย : นายธนพล สถาพร	วันที่จัดทำ : 17 พฤศจิกายน 2565 Rev.3 SAP PR No.1120018245	หน่วยงานที่จัดทำ : ส่วนวิศวกรรมและบำรุงรักษาคลังภาค ตะวันออก
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Quality	Safety	Health
		<input type="checkbox"/>
		Environment
		<input type="checkbox"/>
		Lab
		<input type="checkbox"/>
		Energy

17.10.2 รายการตรวจร่างกายทั่วไป

- ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)
- ความดันโลหิต
- เอ็กซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray) ฟิล์มใหญ่
- ตรวจเลือดหาภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAb)
- ตรวจเลือดหาไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)
- ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
- ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
- ตรวจการทำงานของไต (BUN, Creatinin)
- ตรวจระดับไขมันในเลือด(Lipid Profile : Choles,Tg,HDL,LDL)
- ตรวจการทำงานของตับ (SGOT,SGPT,Alkaline Phosphatase)
- ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (Urine Exam)
- ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
- ตรวจหาโรกเกาต์ (Uric Acid)
- ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ
- ตรวจสุขภาพตา (ตรวจวัดสายตาสั้น/ยาว/เอียง และความดันลูกตา)

17.11 ผู้รับจ้างต้องทำตามขั้นตอนและวิธีการที่ ปตท. กำหนดให้ โดยใช้เครื่องมือวัดที่ ปตท. จัดเตรียมให้

17.12 ปตท. มีสิทธิ์ในการพิจารณาขอเปลี่ยนตัว Project Manager หรือ ผู้ปฏิบัติงานได้ หากเห็นว่า ไม่สามารถดำเนินงานได้ตาม ขอบเขตงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้รับจ้างจะต้องทำการจัดหา Project Manager หรือ ผู้ปฏิบัติงาน รายใหม่มาทดแทน

17.13 กรณี ผู้ปฏิบัติงาน ขาดงาน หรือ ลาออก ผู้รับจ้างต้องจัดหาทดแทน ภายในเวลา 15 วัน เพื่อให้งานตรวจสอบอุปกรณ์คลัง ตะวันออก สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จครบถ้วนตามแผนที่กำหนด

18. ข้อกำหนดอื่นๆ



เรื่อง : งานจัดจ้างตรวจสอบ Routine Inspection คลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี2566-2567		
จัดทำโดย : นายธนพล สภาพร	วันที่จัดทำ : 17 พฤศจิกายน 2565 Rev.3 SAP PR No.1120018245	หน่วยงานที่จัดทำ : ส่วนวิศวกรรมและบำรุงรักษาคลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง		
<input checked="" type="checkbox"/> Quality	<input type="checkbox"/> Safety	<input type="checkbox"/> Health
<input type="checkbox"/> Environment	<input type="checkbox"/> Lab	<input type="checkbox"/> Energy

ความรับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ส่งมอบจะยกข้ออ้างถึงการที่ตนไม่ทราบข้อเท็จจริงต่างๆหรือข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นเพื่อประโยชน์ใดๆของตนไม่ได้

1. การขนส่งวัสดุ,สารเคมี,เครื่องจักรอุปกรณ์ และสารต่าง ๆ รวมทั้งยานพาหนะขนส่ง จำต้องคำนึงถึงการพิทักษ์รักษาสีงแวดล้อมโดยจะต้องไม่ก่อให้เกิดการหกสั่น,รั่วไหล,ทิ้งเรี่ยราดตามรยทางหรือ ปล่องไอสาร,ไอเสีย,สารพิษ เกินกว่ามาตรฐานที่กำหนด
2. ผลกระทบที่ผู้ส่งมอบที่จะต้องนำมาใช้ใน คลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภายในพื้นที่ ปตท. หรืออยู่ภายใต้การควบคุมการปฏิบัติงาน (Operational Control) ของ ปตท. จะต้องไม่มีองค์ประกอบของแอสเบสตอส (Asbestos) หรือสารทำลายชั้น โอโซนของบรรยากาศตามประกาศ EPA: THE CLEAN AIR ACT SEC.602
3. การขนถ่าย, การเคลื่อนย้าย, การจัดเก็บ, การจัดบันทึก และการกำจัดของเสียที่เกิดจากกิจกรรมใดๆภายใต้การจัดจ้างพื้นที่ คลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้อ้างอิงตามข้อกำหนด ISO 14001
4. ผลกระทบที่ผู้ส่งมอบ เพื่อใช้งานใน คลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานอย่างมีนัยสำคัญ เช่น คอมเพรสเซอร์ของระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์อื่นๆ จะต้องได้รับการรับรองการประหยัดพลังงานจากผู้ผลิต โดยมีใบ Certificate หรือหนังสือรับรองตามมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือเทียบเท่า
5. ผู้ส่งมอบต้องส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบต่อด้านอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงให้ความร่วมมือกับ ปตท. ในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
6. ในการจัดซื้อที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการพลังงานต้องจัดทำรายงานสรุปผลการประเมินการใช้พลังงานส่งมอบพร้อมกันเพื่อประกอบการตรวจรับ
7. เพื่อให้การดำเนินการจัดหาเป็นไปตามมาตรฐาน มรท.8001 ปตท. สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ค้าในกลุ่มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มรท.8001 หรือผู้ค้าที่แสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามมาตรฐาน มรท.8001 โดยมีหลักเกณฑ์ในการแสดงความมุ่งมั่นดังต่อไปนี้
 - 7.1 ผู้ส่งมอบ/ผู้รับเหมาช่วงต้องไม่สนับสนุนให้มีการใช้แรงงานบังคับทุกรูปแบบ
 - 7.2 ผู้ส่งมอบ/ผู้รับเหมาช่วงต้องจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนการทำงานไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด
 - 7.3 ผู้ส่งมอบ/ผู้รับเหมาช่วงต้องไม่กระทำการหรือสนับสนุนให้มีการเลือกปฏิบัติให้มีการจ้างงาน จ่ายค่าจ้างการให้สวัสดิการ เนื่องด้วยความแตกต่างเรื่องเชื้อชาติ เพศ ศาสนา การตั้งครรภ์ สถานภาพการสมรส การ เป็นสมาชิกสหภาพ และไม่กีดกันการทำงานเนื่องมาจากการพิการหรือติดเชื้อเอชไอวี



เรื่อง : งานจัดจ้างตรวจสอบ Routine Inspection คลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี2566-2567		
จัดทำโดย : นายธนพล สดภาพร	วันที่จัดทำ : 17 พฤศจิกายน 2565 Rev.3 SAP PR No.1120018245	หน่วยงานที่จัดทำ : ส่วนวิศวกรรมและบำรุงรักษาคลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง		
<input checked="" type="checkbox"/> Quality	<input type="checkbox"/> Safety	<input type="checkbox"/> Health
	<input type="checkbox"/> Environment	<input type="checkbox"/> Lab
		<input type="checkbox"/> Energy

7.4 ผู้ส่งมอบ/ผู้รับเหมาช่วงต้องไม่กระทำการหรือสนับสนุนให้มีการลงโทษทางร่างกาย จิตใจ หรือกระทำการบังคับขู่เข็ญ ทำร้ายลูกจ้าง รวมถึงมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดมีการล่วงละเมิดทางเพศ โดยการแสดงออกด้วยคำพูด ท่าทางการสัมผัสทางกาย หรือวิธีการอื่นใด และไม่ให้มีการลงโทษลูกจ้างโดยวิธีการหักเงินเดือนหรือลดค่าจ้าง

7.5 ผู้ส่งมอบ/ผู้รับเหมาช่วงต้องไม่ให้อุตสาหกรรมหรือโรงงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและร่างกายตามที่กฎหมายกำหนด

7.6 ผู้ส่งมอบ/ผู้รับเหมาช่วงต้องมีมาตรการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย และจัดให้มีสวัสดิการพนักงานตามที่กฎหมายแรงงานกำหนดไว้

7.7 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ไม่มีนโยบายสนับสนุนให้ใช้แรงงานเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

7.8 ผู้ส่งมอบ/ผู้รับเหมาช่วงต้องปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 2541 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านมาตรฐานแรงงานไทย

7.9 ผู้ส่งมอบ/ผู้รับเหมาจะแจ้งให้ คลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ทราบกรณีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ส่งมอบรายอื่นในกิจกรรมที่ต้องรับผิดชอบต่อ คลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

8. คลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีระบบการจัดการวัดผลผู้ค้าหลังการส่งมอบ หากผู้ค้ารายใดได้รับผลการวัดผลต่ำกว่าที่ตั้งไว้ คลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะทำหนังสือเตือนให้ผู้ค้าทราบ และจะรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการประเมินผลผู้ค้าประจำปี

9. ผู้ส่งมอบ/ผู้รับเหมาจะต้องปฏิบัติตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเกี่ยวกับการอบรมความปลอดภัย โดยจะต้องจัดเตรียมเอกสารหลักฐานการรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานรวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 6 ชั่วโมง โดยให้มีการจัดเก็บเอกสารดังกล่าวไว้ในสถานที่ที่สามารถตรวจสอบได้

19. กฎความปลอดภัยทั่วไป (อ้างอิงตาม QSHEP-GSP-11-006)

ข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติ สำหรับพื้นที่คลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1. ปฏิบัติงานตามคู่มือ วิธี ขั้นตอนการปฏิบัติ หากไม่รู้ให้ถามหัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ที่ได้รับการมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ไม่ปฏิบัติหรือกระทำการใดๆ ที่เสี่ยงก่อให้เกิดอันตราย
2. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ เครื่องหมายป้ายเตือน และคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
3. เลือกใช้เครื่องมือ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงาน และใช้อย่างถูกวิธี
4. รักษาสภาพพื้นที่ สถานที่ปฏิบัติงาน ให้สะอาดเรียบร้อย และจัดเก็บสิ่งของ วัสดุให้เป็นระเบียบ
5. ห้ามเล่นหรือหยอกล้อกันขณะปฏิบัติงาน หรือทำให้เกิดความรำคาญแก่ผู้ปฏิบัติงานอื่น



เรื่อง : งานจัดจ้างตรวจสอบ Routine Inspection คลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี2566-2567		
จัดทำโดย : นายธนพล สดภาพร	วันที่จัดทำ : 17 พฤศจิกายน 2565 Rev.3 SAP PR No.1120018245	หน่วยงานที่จัดทำ : ส่วนวิศวกรรมและบำรุงรักษาคลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง		
<input checked="" type="checkbox"/> Quality	<input type="checkbox"/> Safety	<input type="checkbox"/> Health
<input type="checkbox"/> Environment	<input type="checkbox"/> Lab	<input type="checkbox"/> Energy

6. สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ตามความเสี่ยงของงานหรือตามที่กำหนด และรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หากชำรุดให้รายงานและขอเปลี่ยนจากหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชาทันที
7. ทนทานต่อการกระทำหรือสภาพการณ์ ที่จะก่อให้เกิดอันตราย การบาดเจ็บหรือเสียหายต่อทรัพย์สิน ให้แจ้งหยุดงานในทันที รายงานต่อหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชา และรายงานในระบบการรายงาน
8. กรณีพนักงานได้รับบาดเจ็บ หรือเครื่องจักร อุปกรณ์เกิดเสียหายจากอุบัติเหตุ เป็นเหตุเล็กน้อยก็ตาม ให้รายงานหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง กรณี บาดเจ็บต้องทำการปฐมพยาบาลทันที และรายงานการบาดเจ็บในระบบการรายงาน
9. การปรับแต่ง เปลี่ยนแปลง หรือซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องจักรใดๆ ต้องกระทำโดยผู้มีหน้าที่และได้รับอนุญาตเท่านั้น
10. ห้ามทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดประกายไฟในพื้นที่อันตราย/ควบคุม หรือห้ามนำอุปกรณ์ที่อาจก่อให้เกิดประกายไฟ เช่น ไม้ขีด ไฟแช็ค อุปกรณ์สื่อสาร กล้องถ่ายรูป อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่มีระบบป้องกัน ฯลฯ เข้ามาในพื้นที่อันตราย/ควบคุม ยกเว้นในบริเวณพื้นที่ที่อนุญาต หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้วเท่านั้น
11. ห้ามดื่มและจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ รวมถึงห้ามเสพ ชื้อ หรือขายสารเสพติดทุกชนิดในพื้นที่
12. ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด เว้นบริเวณที่กำหนดให้สูบบุหรี่เท่านั้น
13. การยกสิ่งของหนักให้ยกเข้า จับให้มั่นคง และยกขึ้นด้วยกำลังขา โดยพยายามให้หลังตรงอยู่เสมอ ถ้าสิ่งของที่ยกมีน้ำหนักมากเกินไปต้องหาผู้อื่นช่วย หรือใช้เครื่องมือช่วยยก
14. การจับขี้นยานพาหนะในพื้นที่ใช้ความเร็วไม่เกินที่กำหนด ปฏิบัติตามป้ายจราจรอย่างเคร่งครัด และคาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับ/โดยสารทุกครั้ง หากรถคันใดไม่มีเข็มขัดนิรภัย ไม่อนุญาตให้เข้าในพื้นที่
15. ผู้ปฏิบัติงานต้องแต่งกายให้เรียบร้อยรัดกุม ห้ามถอดเสื้อ สวมกางเกงขาสั้น สวมรองเท้าแตะ หรือไม่สวมรองเท้าขณะปฏิบัติงานในพื้นที่
16. ห้ามพกพาอาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธ เข้าเขตพื้นที่โดยเด็ดขาด ยกเว้นได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย
17. ห้ามมิให้อนุญาตบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบ
18. กรณี มีบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ ต้องปฏิบัติตามให้สอดคล้องตามกฎหมายและได้รับอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงาน
19. กรณี เกิดเหตุฉุกเฉิน หรือได้ยินสัญญาณฉุกเฉินขณะปฏิบัติงานในพื้นที่ ต้องให้ความสนใจและปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินของพื้นที่อย่างเคร่งครัด



เรื่อง : งานจัดจ้างตรวจสอบ Routine Inspection คลังภาคตะวันออก ปี2566-2567					
จัดทำโดย : นายชนพล สถาพร		วันที่จัดทำ : 17 พฤศจิกายน 2565 Rev.3 SAP PR No.1120018245		หน่วยงานที่จัดทำ : ส่วนวิศวกรรมและบำรุงรักษาคลังภาค ตะวันออก	
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง					
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Quality	Safety	Health	Environment	Lab	Energy

20. ดัดบัตรแสดงตัวตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ และติดในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน